

Płock, dnia 16 czerwca 2016 roku

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Remont pomieszczeń w budynku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku przy ul. Kolegiальной 20b na działce o numerze ewidencyjnym 8-831/3**

Zamawiający – **Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku** na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania i na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w poniższym zakresie dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytania nr 1

1. W związku z pracami związanymi z:

- montażem sufitu na klatce schodowej
- poszerzaniem otworów drzwiowych
- glazurniczymi na ścianach
- montażem podgrzewaczy przepływowych
- itp.

Czy pozostałe prace w branży elektrycznej również wchodzi w zakres prac do wykonania w celu zmiany tzw. punktów elektrycznych i pozostałych prac związanych w tej branży?

- w przedmiarze mamy tylko tą branżę w poz. 82-85.

Czy Zamawiający będzie żądał pomiarów elektrycznych, jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź: Należy założyć konieczność wykonania demontażu i montażu gniazd i przełączników w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz gospodarczym, przełożenia opraw oświetleniowych na klatce schodowej, wykonania zasilania przepływowych podgrzewaczy wody.

Nie ma potrzeby wykonania pomiarów elektrycznych.

2. Czy w pomieszczeniach łazienek oraz pomieszczeniu gospodarczym będzie konieczne wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej? Jeśli tak to w jakim zakresie

Odpowiedź: Nie ma potrzeby wykonania hydroizolacji.

3. Czy płyta wykorzystana na sufit na klatce schodowej ma być „ogniowa” - wraz z pełnym systemem zabudowy?

Odpowiedź: Nie. Można zastosować zwykłą.

4. W jaki sposób mają zostać wykonane połączenia różnych rodzaju posadzki oraz w jaki sposób łączenie pod drzwiami pomiędzy korytarzem o pomieszczeniami?

Odpowiedź: Połączenia posadzek wykonać przy pomocy listew podłogowych i/lub dylatacyjnych w zależności od miejsca.

5. Prosimy o szczegółowe zestawienie materiałów, które dostarcza Zamawiający wraz z przedstawieniem technologii ich wykonania (kart producenta) w celu prawidłowej wyceny prac do wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający dostarcza:

Farbę: matową, lateksową do ścian i sufitów w ilości wskazanej w przedmiarze robót;
Wykładzinę: tekstylną rulonową, układaną luzem (bez kleju), z atestami na antystatyczność i p.poż. do trzech pomieszczeń, wskazanych w przedmiarze robót,

6. Prosimy o przedstawienie miejsce i sposobu uziemienia wykładziny elektrostatycznej

Odpowiedź: Należy zamontować zacisk na wykładzinie i sprowadzić linką LY6 (zalecana) lub LY4 do zacisku PE w rozdzielni elektrycznej

7. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest konieczne wykonanie nowych odpływów pod nowe wyposażenie.

Odpowiedź: Może zająć konieczność wykonania nowych odpływów pod nowe wyposażenie.

8. Prosimy o dokładne podanie parametrów nowego białego montażu oraz wyposażenia (szafki, itp.)

Odpowiedź: Minimalny wymiar:

- zlewozmywak – s. 760 mm, g. 435 mm
- misek ustępowych kompaktowych – s. 375, w. 795, g. 625
- umywalek – s. 605 mm, g. 455 mm

Szafki dobrać do rozmiaru umywalek i zlewozmywaka

Zapytania nr 2

1. Na rysunkach parteru i piętra część ścian sal nie jest wskazana do szpachlowania. W związku z czym czy Zamawiający potwierdza, że tylko ściany na rysunkach są do szpachlowania, czy też wszystkie ściany o pomieszczeniach do remontu muszą być szpachlowane?

Odpowiedź: Ściany do szpachlowania zgodnie z projektem.

2. Czy drzwi do serwerowni z wygłuszeniem powinny posiadać atest i jakie parametry i normy powinny spełniać?

Odpowiedź: Muszą posiadać atest w przypadku zastosowania drzwi akustycznych, lub na poszczególne składniki w przypadku samodzielnego montażu wygłuszenia. Redukcja hałasu min. 30 dB.

3. Prosimy po podanie systemu malowania balustrad oraz jakie atesty będzie trzeba przedstawić do odbioru? (grubość powłoki malarskiej, atesty materiałowe itp.)

Odpowiedź: System malowania balustrad zgodnie z projektem – proszkowo, grubość powłoki min. 120 µm potwierdzona pomiarami. Należy przedstawić atesty na wszystkie użyte materiały.

Prezes
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Płocku
mgr Maria Mikolajek