

Płock, dnia 4 grudnia 2015 roku

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa i montaż urządzeń ochrony wizyjnej oraz dostawa urządzeń wchodzących w skład Głównego Punktu Dystrybucyjnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku przy ul. Kolegialnej 20b.**

Zamawiający – **Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku**, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 03.12.2015 roku oraz udziela odpowiedzi:

1. Proszę o odpowiedź w sprawie UPS czy ma być to sam zasilacz czy w komplecie z modułem baterii oraz w sprawie dysków maksymalny dostępny dysk do rejestratorów jest 6TB a w zapytaniu jest 8TB do rejestratorów są specjalne dyski do pracy ciągłej.

Odp.: Zamawiający informuje, iż ma być UPS w komplecie z modułem baterii. Dyski twarde zoptymalizowane do ciągłego zapisu video cechują się: obniżonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, obniżoną emisją ciepła, obniżoną wydajnością. Rejestrator NVR będzie znajdował się w klimatyzowanej serwerowni, dlatego powyższe cechy nie są istotne. Przy zakładanej ilości kamer (6), dyski twarde zoptymalizowane do ciągłej pracy w magazynach danych, a także dyski twarde ogólnego przeznaczenia sprawują się równie dobrze.

Prezes
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Płocku
mgr Maria Mikołajek